



Freiwillige Feuerwehr Ladis
Dorfstraße 12, A-6532 Ladis

Tel: +43(0)5472 2692
Email: info@ff-ladis.at
Internet: www.ff-ladis.at

Die Feuerwehr ist die Mutter der Gemeinde,
in ihrem Schoße ruht das Wohl der Bürger.

Zusammenfassung 1. FW Probe vom 28.04.2014

Station Zubringerleitung für TLF Ladis von Hydrant

1. Hydranten Betrieb
2. Zubringerleitung
3. Verkehrsregelung, Absperrung der Einsatzstelle

1a. Hydrant immer spülen bevor die Leitung angeschlossen wird.

1b. Hydrant immer ganz öffnen und dann eine halbe Umdrehung zurück

1c. Wasser- Marsch und -Halt am Hydranten durch Sichtkontakt mit dem MA oder durch GK über Funk. Wenn möglich dem Hydranten-Mann einen Funk geben.

1d. Wenn der Hydrant geschlossen ist, **muss** sich das Standrohr komplett entleeren (Frostgefahr)!

1e. Eingeteilter Mann bleibt immer beim Hydranten, bis Einsatzende!

2a. Zubringerleitung immer am Straßenrand oder außerhalb von Straßenflächen legen. Bei Überquerung solcher, Schlauchbrücken verwenden. Schlauchbrücke immer mit einem Mann besetzen, bei Dunkelheit beleuchten!

2b. Bei starker Steigung oder starkem Gefälle Leitungen gegen Abrutschen sichern.

2c. Leitung bei Tankfüllanschluss (TLF hinten) anschließen und MA eventuell melden ob Trink- oder Schmutzwasser.

2d. Eventuell Reserveschläuche vorsehen, wegen Undichtheiten oder Schlauchplatzer.

3a. Bei Verkehrsregelung immer orange Weste und Winkerkelle benutzen, wenn möglich auch ein Funkgerät.

3b. Einsatzstelle mit Warndreiecke, Leitkegel und Beleuchtung (Feuerwehr) absichern.

3c. Einsatzort nicht verlassen!

Fotos: siehe nächste Seite



Freiwillige Feuerwehr Ladis
Dorfstraße 12, A-6532 Ladis

Tel: +43(0)5472 2692
Email: info@ff-ladis.at
Internet: www.ff-ladis.at

Die Feuerwehr ist die Mutter der Gemeinde,
in ihrem Schoße ruht das Wohl der Bürger.

Fotos:



Zusammenfassung 1. FW Probe - Stationen Betrieb am 28.04.2014 / Station Zubringerleitung
Siehe auch Homepage www.ff-ladis.at Menü Aktuell → [Proben](#) und Menü → [Know How](#)